

回贈摘要			
器具		回贈	符合收入條件用戶適用的回贈
熱幫浦熱水器 (HPWH)	更換瓦斯熱水器	\$2,000	\$3,000
	更換電阻式熱水器	\$500	\$1,500
熱幫浦暖通空調 (HP HVAC) 系統	更換瓦斯暖氣爐	\$2,500	\$3,500
	更換電阻暖氣爐	\$1,000	\$2,000
電磁爐	更換瓦斯爐台	\$500	\$750
	更換電阻式爐台	\$100	\$350
預接線、佈線和電路分路器/斷電器裝置		每個電路或裝置回贈 \$500 ，高達 \$2,000	每個電路或裝置回贈 \$750 ，高達 \$3,000
電力基礎設施升級改造		\$1,000	\$2,000
電磁爐灶		高達 \$250	高達 \$250
拆除瓦斯表全面電氣化獎勵		\$500	\$500

- 單戶住宅、附屬住宅單元、移動式或活動房屋和小型多戶建築（4 個單元或更少）都有資格獲得 SVCE 回贈。
- 每個住宅單元都有資格獲得以下核心回贈：
 - 1 個 HPWH
 - 1 個 HP HVAC 系統
 - 1 個電磁爐
 - 最多 4 個電路、佈線或負載管理裝置的 1 次預接線回贈
- 只要同時安裝 HPWH、HP HVAC 系統、電磁爐或預接線、佈線或負載管理裝置，每個住宅單元還有資格獲得以下附加回贈：
 - 1 項電氣基礎設施升級
 - 1 次電磁爐灶配套（與電磁爐搭配使用）回贈
 - 1 次瓦斯表拆除回贈（每棟樓必須將所有瓦斯表拆除，才有資格獲得 1 次全電氣化獎勵回贈）
- 同時提供暖氣和熱水的組合系統有資格各獲得一次核心回贈（一個 HPWH 和一個 HP HVAC 回贈）。系統必須包括熱幫浦組件。
- 符合收入條件的用戶可獲得所有器具和附加裝置的更高回贈金額。
- 回贈金額不得超過工程成本。
- 只有當器具和附加裝置符合以下幾頁列出的必要規格時，才會發放回贈。推薦規格並非絕對必要，但可能有助於減少系統能耗和提高用戶舒適度。

核心回贈

核心回贈		必要規格	建議規格
HPWH	瓦斯更換	除非是 120V 或分體式系統 HPWH，否則統一能源係數 (UEF) 必須大於或等於 3.3 容量等於或大於 40 加侖；即熱式熱水器和無水箱熱水器不符合條件 應拆除現有的瓦斯熱水器	具有 Wi-fi 功能或配備 CTA-2045 模組，可連接電網 恆溫混合閥
	電阻更換	可與 HPWH 預接線回贈搭配使用 需要提供許可證明	
HP HVAC	瓦斯暖氣爐更換	季節能效評級 (SEER) 製冷效率達到或超過 17，SEER2 達到或超過 16，或為變頻熱幫浦系統 管道式中央空調和無管道迷你分體式系統有資格獲得回贈 不需要現有空調	具有 Wi-fi 功能的熱幫浦系統 按照 Title 24 能源法規的規定密封現有管道系統 更換後的管道系統隔熱性能至少達到 R-8
	電阻更換	應拆除現有瓦斯暖氣爐不允許使用雙燃料系統 可與 HP HVAC 預接線回贈搭配使用 需要提供許可證明	
電磁爐	瓦斯更換	獨立的電磁爐台和內置電磁爐的爐台都有資格獲得回贈 必須安裝 24 英寸或更大的電磁爐台。可攜式爐台和/或電爐不得 申領回贈。	獲得 ENERGY STAR (能源之星) 認證的電磁爐台
	電阻更換	應拆除現有瓦斯爐/爐台。 可與電磁爐預接線回贈搭配使用 需要發票和收據 不需要提供許可證明	

核心回贈，接上文

核心回贈	必要規格	建議規格
<p>預接線、佈線和電路分路器/斷電器裝置</p>	<p>所有電路都必須連接到電源（電線和斷路器）</p> <p>合格的電路包括：烘乾機、爐台、熱水器和暖氣裝置</p> <p>應在承包商發票上按電路逐項列出預接線費用</p> <p>HPWH、HP HVAC 和電磁爐預接線可與 HPWH、HP HVAC 和電磁爐回贈搭配使用</p> <p>不能只為電動車充電電路預接線；必須為至少另一個電路預接線。</p> <p>電路斷電器或分路器有資格獲得預接線獎勵；電路斷電器或分路器不能與電動車或烘乾機電路回贈搭配使用。</p> <p>安裝必須符合《加州電氣法規》(California Electrical Code)</p> <p>預接線需要許可證明</p>	<p>預接線電路電壓和安培數示例：烘乾機 (240V, 30A)、爐台 (240V, 40-50A)、熱水器 (240V, 30A) 和暖氣設備 (240V, 40A)</p> <p>即使為電爐和烤箱安裝了 2 個電路，每個家庭也只能獲得 1 次烹飪電路回贈</p> <p>烘乾機和爐台電路應安裝在現有瓦斯設備 4 英尺範圍內，以便進行電氣更換</p>

附加回贈

附加回贈	必要規格
電力基礎設施升級改造	<p>合格的電氣基礎設施包括：更換、升級或重新定位主配電板。安裝副配電板。安裝智慧型負載中心/斷路器。升級電表後饋線和/或二次斷路器/住宅單元主斷路器。</p> <p>不能與 SVCE Storage Assistant 配電板回贈組合使用</p> <p>安裝必須符合《加州電氣法規》(California Electrical Code)</p> <p>需要提供許可證明</p>
預接線電動車充電電路	<p>電路必須連接到電源（導線和斷路器）；電路不需要連接到電動車充電器</p> <p>電動車充電器的預接線電路電壓和安培數示例（<i>非必要</i>）：240V, 40A</p> <p>電路斷電器或分路器不能與電動車電路回贈搭配使用</p> <p>應在承包商發票上逐項列出預接線費用</p> <p>電路需要許可證明</p> <p>安裝必須符合《加州電氣法規》(California Electrical Code)</p>
電磁爐灶	<p>必須與電磁爐回贈搭配使用</p> <p>需要採購收據</p>
拆除瓦斯表全面電氣化獎勵	<p>必須將家中或建築物中現有的瓦斯表完全拆除</p> <p>需要拆除瓦斯表的證明</p>